



1776 Newberg Hwy  
Woodburn, OR 97071  
Bus. Office 503-982-2360  
Fax 503-981-5004

---

## Requisitos Para Eventos Públicos

Los siguientes son requisitos de seguridad de incendio y vida que deben asegurar los promotores y vendedores durante eventos públicos, de este modo el acontecimiento puede ser divertida y segura.

Si alguna parte de esta información necesita clarificación, por favor comuníquese con Los Bomberos del Distrito de Woodburn.

La palabra Carpa (Tent) incluye toldos y otras membranas de estructura.

- 1) Cilindros de gas propano que son menos de 125 galones de agua deben de ser colocados a lo menos 5 pies del puesto.
- 2) Todos los tanques de gas propano o otros tanques de presión deben ser asegurados en un modo aprobado como soportes rígidos, aseguradas con cadenas rectamente, e otro modo de soporte aprobado para prevenir que el tanque no se pueda volcarse.
- 3) Los reguladores deben se asegurados con los ventiladores puntando hacia abajo y lejos del edificio, puesto, puesto portátil o carpa.
- 4) Las banquetas (aceras), toldos, partes posturas del puesto y carpas deben de ser material de fuego resistente o regular con un retardante contra incendios. El prohibido el uso de una lona o hule polietileno impermeable delgado, durante las horas que el evento este abierto para el público.
- 5) Todos los muebles para cocinar y calentar comida y que estén en uso bajo de la carpa deben de estar a lo mínimo de 10 pies de los salidas de emergencia o productos combustibles.
- 6) Todos los puestos de comida deben de tener al menos de una salida para el uso de los empleados y que este aprobado por el oficial del regulaciones de los Bomberos.
- 7) Todo aparato que lanza llama, fuego o calor no puede esta colocado dentro 20 pies de la carpa.
- 8) Se requiere que cada puesto o expuesto tenga un extinguidor clase **2A:10BC** que ha tenido mantenimiento anual durante los últimos 12 meses. La etiqueta de mantenimiento anual debe de esta adjunto al extinguidor.

- 9) Se requiere un extinguidor clase **TYPE-K** cuando utilizando los aparados como: freidoras, sartén china, sartén de hierro o cómales que usan aceite combustible o vapor de grasa. En los últimos 12 meses el extinguidor tuvo el servicio de mantenimiento y una etiqueta adjunto con la información mas reciente.
- 10) Los vendedores usando un vehiculo o un remolque en un espacio cerrado deben de tener un sistema de campana tipo 1 con represión de incendio con servicio de mantenimiento en los últimos seis (6) meses con la etiqueta adjunta con la información reciente adicional con un extinguido de fuego clase K con servicio de mantenimiento en el ultimo año con la etiqueta adjunta.
- 11) Debe de haber un extinguidor con cada generado.
- 12) El generador no puede estar cerca más de 20 pies de la carpa.
- 13) El acceso/paso debe de estar libre a toda boca de incendio en el área del evento.
- 14) Paja, viruta o material similar que sea combustible no debe de estar colocado dentro la carpa.
- 15) Debe mantener la extensión eléctrica y la electricidad central en buena condición sin empalmar, deterioración, o daño. Ningún aparato, electricidad central o extensión eléctrica debe de esta dañado o arreglado de lo original de cual quier modo.
- 16) Es prohibido el uso de un cable con varios enchufes sin toma de tierra o extensión eléctrica con un calibrador de 16 o menos.
- 17) La electricidad central no pueda esta conectada con otra electricidad central.
- 18) La extensión eléctrica debe conectar el aparato y al enchufe mas cerca. Se prohíbe el uso de más de una extensión eléctrica para extender la electricidad a un aparato.